

Csatornaszolgáltatási Ágazat:

A Településrendezési Tervek módosítása során az alábbiakat kérjük figyelembe venni.

A különböző hasznosítási területek kijelölésénél figyelembe kell venni a kialakítandó területek, telkek közműekkel történő elláthatóságát. A telekkialakításoknál megfelelő szélességű közterületeket kell biztosítani a telkek megközelíthetősége és közműekkel történő ellátása érdekében.

A víziközművekre előírt szabványos védőtávolság betartása minden esetben kötelező. Amennyiben ehhez közterület rendezés (kisajátítás) szükséges, a víziközművek csak a megfelelő szélességű közterület kiszabályozása után építhetők meg.

A szennyvíz elvezetési megoldásokat még a tervezés kezdeti szakaszában kérjük egyeztetni a BÁCSVÍZ Zrt. Csatornaszolgáltatási Ágazatával.

Az egyes szennyvízcsatornával kapcsolatos építmények környezetében minden esetben be kell tartani a 20 m-es védőtávolságot. Amennyiben ezen a távolságon belül bármilyen tevékenység, vagy beruházás valósul meg, úgy a szükséges zaj-, rezgés-, és szaghatás védelem kialakításának költségeit a beruházónak kell viselnie.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

További szakmai egyeztetés érdekében az alábbi személyekkel szíveskedjen felvenni a kapcsolatot:

Vízellátással kapcsolatban: Tóth Gábor, műszaki vezető
 Tel:76/511-550
 E-mail:toth.gabor@bacsviz.hu


Szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban:
 Bernáth Zoltán, műszaki vezető
 Tel:76/481-211
 E-mail:bernath.zoltan@bacsviz.hu

Kecskemét 2017. február 27.



6.

Tisztelettel:



Vörös Róbert
 műszaki igazgató